

Prosimy o potwierdzenie, że doświadczenie oferenta związane z budową /rozbudową oczyszczalni z wykorzystaniem technologii mikrofiltracji membranowej (MBR), będzie przez Zamawiającego uznane za spełniające warunek, jeśli ww. inwestycje realizowane były w oparciu o technologię filtracji membranowej z wykorzystaniem systemu pompowego. Pragniemy zauważyć, że instalacje typu pompowego (ciśnieniowe i podciśnieniowe) są powszechnie stosowane i wręcz zalecane jest by nie polegać jedynie na filtracji grawitacyjnej. Systemy z układem pompowym są bezsprzecznie instalacjami o wyższym stopniu skomplikowania w stosunku do filtracji grawitacyjnej, zatem doświadczenie w tym zakresie powinno być tym bardziej uznane za spełniające wymóg opisany powyżej. Pozostawienie ww. wymagania bez zmian tj. bez dopuszczenia instalacji z układem pompowym byłoby nieuzasadnionym ograniczaniem dostępu do przedmiotowego postępowania.



WYJAŚNIENIE PYTAŃ WYKONAWCÓW

Żuromin, 18 stycznia 2023

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

09-300 Żuromin

ul. Szpitalna 125

NIP 572-000-04-85

REGON 130505179

e-mail: biuro@zzkzuromin.pl

Wyjaśnienia pytań wykonawców oraz zmiany SWZ

z art. 275 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) w trybie podstawowym pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żurominie

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: Pzp, Wykonawca w dniu 09.01.2023 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) oraz załączników do SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 09.01.2023 r.

Nadto, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami, zachodzi uzasadniona potrzeba zmian w treści SWZ oraz załączników do SWZ na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp i Zamawiający wprowadza zmiany, jak w treści niniejszego pisma.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ, na podstawie art. 284 Pzp, Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., informują co następuje:

Zapytanie:

Wykonawca wniósł o zmianę rozdziału XI ust. 2 pkt 4 ppkt. b) SWZ, wystąpił o wyjaśnienie i potwierdzenie, że doświadczenie oferenta związane z budową /rozbudową oczyszczalni z wykorzystaniem technologii mikrofiltracji membranowej (MBR), będzie przez Zamawiającego uznane za spełniające warunek, jeśli ww. inwestycje realizowane były w oparciu o technologię filtracji membranowej z wykorzystaniem systemu pompowego.

	<p style="text-align: center;">WYJAŚNIENIE PYTAŃ WYKONAWCÓW</p>	<p style="text-align: right;">Żuromin, 18 stycznia 2023</p>
---	--	---

Wskazał ponadto, że brak dopuszczenia instalacji z układem pompowym, które są bardziej skomplikowane niż instalacje grawitacyjne, jako doświadczenia byłoby nieuzasadnionym ograniczaniem dostępu do przedmiotowego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że doświadczenie oferenta związane z budową /rozbudową oczyszczalni z wykorzystaniem technologii mikrofiltracji membranowej, będzie przez Zamawiającego uznane za spełniające warunek, jeśli ww. inwestycje realizowane były w oparciu o technologię filtracji membranowej z wykorzystaniem systemu pompowego.

Dlatego też zmiana ulega Rozdział XI ust. 2 pkt 4 ppkt. b) SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

- b) *„Wykonawca przedłoży wykaz inwestycji związanych z budową/rozbudową oczyszczalni, w których uczestniczył w szczególności poprzez dostarczenie całej technologii wraz z rozruchem technologicznym wraz z oświadczeniem inwestora, że wykonawca wykonując swoje roboty, wykonał je należycie. Dotyczy to co najmniej trzech inwestycji, z wykorzystaniem technologii grawitacyjnej mikrofiltracji membranowej, lub mechanicznej mikrofiltracji membranowej – w tym co najmniej jedna o przepustowości nie mniejszej niż 1500 m³/dobę.”*

Z poważaniem:

.....

(data i podpis)