

ZAPYTANIE OFERTOWE

- I. ZAMAWIAJĄCY:** Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.
ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin
NIP 572-000-04-85
REGON 130505179
tel./fax 23 657 29 57, 657 27 60
e-mail: biuro@zzkzuromin.pl
Strona internetowa: <https://bip.zzkzuromin.pl/>

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o., zapraszają do udziału w postępowaniu ofertowym w trybie zapytania o cenę na zakup wraz z dostawą kamer inspekcyjnych wodoszczelnych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą nowych dwóch kamer inspekcyjnych wodoszczelnych z wyposażeniem do rur które spełniają poniższe wymagania.

1. Charakterystyka ogólna kamery inspekcyjnej wodoszczelnej z wyposażeniem do rur od Ø 70 mm do Ø 500 mm:
 - Wytrzymała na ciśnienie do 5 barów,
 - Monitor LED'owy kolorowy min 8 cali na regulowanym wysięgniku
 - Długość włókna prowadzącego min 60 mb Ø min 9 mm,
 - Obudowa kamery wykonana ze stali kwasoodpornej,
 - Oświetlenie diodami LED wysokiej jasności z możliwością regulacji,
 - Pokonywanie łuków do 90 stopni dla rur Ø od 125 mm,
 - Obiektyw szerokokątny min 97 stopni min CCD, 480 linii Tv, rozdzielczość 752x582 z automatycznym balansem bieli,
 - Zintegrowany system pomiaru spadków w czasie rzeczywistym,
 - Obudowa aluminiowa dla rur o średnicy od 100 mm,
 - Wózek rolkowy dla rur o średnicy od 130 mm,
 - Wózek rolkowy dla rur o średnicy od 200 mm,
 - Licznik odległości widoczny na ekranie monitora,

- Cyfrowa nagrywarka obrazu z możliwością nagrania na kartę pamięci,
 - Zasilanie akumulatorowe oraz AC 230V lub DC 12V,
 - Auto poziomowane modułu kamery,
 - Czułość modułu kamery min 0.01 Lux,
 - Możliwość umieszczania opisów tekstowych widocznych na ekranie monitora poprzez klawiaturę wodoodporną (membranową),
 - Kompaktowa budowa urządzenia,
 - Ilość sprzedanych urządzeń min 50 szt.
 - Serwis urządzenia na terenie Polski
 - Gwarancja 24 miesiące.
2. Charakterystyka ogólna kamery inspekcyjnej wodoszczelnej z wyposażeniem do rur od Ø 30 mm do Ø 150 mm:
- Wytrzymała na ciśnienie do 4 barów
 - Monitor LED'owy kolorowy min 8 cali na regulowanym wysięgniku
 - Długość włókna prowadzącego min 35 mb Ø min 6.0 mm
 - Obudowa kamery wykonana ze stali kwasoodpornej
 - Oświetlenie diodami LED diodami wysokiej jakości z możliwością regulacji
 - Pokonywanie łuków do 90 stopni dla rur Ø od 50 mm
 - Obiektyw szerokokątny min 87 stopni - min CCD, 480 linii TV, rozdzielczość 752x582 z automatycznym balansem bieli
 - Licznik odległości widoczny na ekranie monitora
 - Obudowa aluminiowa dla rur o średnicy od 75 mm
 - Obudowa aluminiowa dla rur o średnicy od 100 mm
 - Wózek rolkowy dla rur o średnicy od 130 mm
 - Cyfrowa nagrywarka obrazu z możliwością nagrania na kartę pamięci
 - Zasilanie akumulatorowe oraz AC 230V lub DC 12V
 - Czułość modułu kamery min 0.05 Lux
 - Możliwość umieszczania opisów tekstowych widocznych na ekranie monitora poprzez klawiaturę wodoodporną (membranową)
 - Kompaktowa budowa urządzenia.
 - Ilość sprzedanych urządzeń min. 50 szt.

- Serwis urządzenia na terenie Polski
- Gwarancja 24 miesiące

Dostawa kamer maksymalnie w ciągu 60 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę z ceną należy sporządzić w formie tabeli (wzór w załączniku nr 1) w języku polskim. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych powyżej w zapytaniu.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub doręczona osobiście na adres Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Każdy oferent przedkłada tylko jedną ofertę
6. Do oferty należy dołączyć:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1)
- Lista z adresami odbiorców kamer

7. Ofertę należy umieścić w jednej zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą kamer”. Nie otwierać przed godz. **11:00** dnia **17.06.2019 r.**

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Miejsce złożenia oferty
 - sekretariat w siedzibie Zamawiającego: ul. Szpitalna 125, 09-300 Żuromin
2. Termin złożenia oferty: **17.06.2019 r. do godz. 10:30**
3. Termin otwarcia oferty: **17.06.2019 r. godz. 11:00**
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcami w sprawie ceny.
6. Za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uzna tę, która uzyska najwięcej punktów w trakcie oceny ofert. Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

A: Cena – 100%.

**INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT**

1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

V. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU

1. Wojciech Kwieciński tel. (23) 657 29 57

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania zakupu w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności oferty i prawdziwości danych.
2. Płatność za przedmiot oferty nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia kamer i faktury wraz z protokołem odbioru kamer.
3. Odbioru kamer dokona osoba/osoby upoważniona/e.
4. Dodatkowych informacji udzielają osoby upoważnione do kontaktu.

Załączniki

1. Formularz ofertowy
2. Lista z adresami odbiorców kamer

V-ce Prezes Zarządu
ds. Technicznych
Wojciech Kwieciński
mgr Wojciech Kwieciński
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji)